



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
398024, г. Липецк, ул. Папина, 2а (22-88-06)
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
398032, г. Липецк, ул. Московская, 16 (22-89-01)
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГОРОДУ
ЕЛЬЦУ, ЕЛЕЦКОМУ, ИЗМАЛКОВСКОМУ, СТАНОВЛЯНСКОМУ И ДОЛГОРУКОВСКОМУ
РАЙОНАМ
399770, г. Елец, ул. Коммунаров, 10 (2-34-68)

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Частное общеобразовательное учреждение "Школа "Развитие"

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнении распоряжения заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России Липецкой области полковника внутренней службы А. В. Черных № 19 от «09» января 2020 года, статьи 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 часов 00 минут 03 февраля 2020 года по 09 часов 30 минут 21 февраля 2020 года, проведена плановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области лейтенантом внутренней службы Шишкиным Владиславом Олеговичем

объекта: Частное общеобразовательное учреждение "Школа "Развитие", ИНН: 4821008945; ОГРН: 1024800793247,

расположенного по адресу: Липецкая область, город Елец, улица Клубная, 2 Б

совместно с директором частного общеобразовательного учреждения "Школа "Развитие" Агаповой Верой Алексеевной

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности,	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
-------	---	---	--	--

		требования которого (ых) нарушены		
1	2	3	4	
1.	Обеспечить в кабинете первого класса уровень звукового сигнала не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении (55 дБА)	п. 4.2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» от 01.05.2009	01.07.2020	
2.	Демонтировать применённые для отделки стен и потолка на пути эвакуации в актовом зале горючие материалы	п. 6 ст. 134 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 4.3.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» от 01.05.2009	01.07.2020	
3.	Обеспечить соответствие степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности стен лестничных клеток, маршей и площадок лестниц в пристройках под литерами «А1» и «А2» требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности для зданий КФПО Ф 4.1	П. 15.1 Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98, п. 6.7.15, табл. 6.13 СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» от 21.11.2012	01.07.2020	
4.	Демонтировать применённые для отделки наружных стен здания школы (КФПО Ф 4.1) фасадные системы класса пожарной опасности выше, чем класс пожарной опасности К0	п. 7.1 Пособие к СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» МДС 21-1.98, абзац № 2 п. 5.2.3 СП 2.13130.2012 «Системы	01.07.2020	

		противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» от 21.11.2012		
5.	Убрать обустроенные в тамбурах выходов из учебных классов вешалки для одежды (гардеробы)	пп. «в» п. 36 ППР в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)	01.07.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Старший инспектор ОНД и ПР по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области лейтенант внутренней службы Шишкин В. О.
«21» февраля 2020 года



Предписание для исполнения получил:

директор частного общеобразовательного учреждения "Школа "Развитие" Агапова Вера Алексеевна

«21» февраля 2020 года


(подпись)